



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. 32/414-40-00, fax 32/414-47-00, e-mail slosq@strazgraniczna.pl

Racibórz, dnia 05.06.2019 r.
Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na przeprowadzeniu:

Część I. Przeglądu i pomiaru szczelności instalacji gazowej – w bud. Nr 1 i nr 3.

Część II Kontroli okresowej aktywnego systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu – w bud. Nr 1 i nr 3.

Część III. 1. Przeglądu eksploatacyjnego kotłów gazowych Innovens MC45 i MC 65 DeDietrich w bud. Nr 1, w tym:

- kontrola szczelności wszystkich przyłączy wodnych, spalinowych i gazowych,
- czyszczenie mechaniczne i w razie konieczności chemiczne strony spalinowej wymiennika ciepła,
- czyszczenie oraz kontrola palnika systemowego,
- sprawdzenie i oczyszczenie układu zapłonu i kontroli płomienia,
- sprawdzenie systemowych zabezpieczeń temperaturowych (STB), ciśnieniowych (HUBA) oraz kontroli płomienia,
- kontrola działania zaworu bezpieczeństwa,
- pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu przy pełnym obciążeniu,
- odczyt, a następnie reset listy usterek, które wystąpiły w okresie między przeglądami;

2. Przeglądu kotłowni, w tym:

- sprawdzenie poprawności działania automatyki, armatury odcinającej i regulacyjnej,
- sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym,
- kontrola parametrów pracy instalacji c. o.,
- czyszczenie filtrów,
- uzupełnienie wody w instalacji c. o.,
- sprawdzenie poprawności działania wentylacji kotłowni;

Część IV. Przeglądu okresowego instalacji solarnej wraz z Kolektorem SOLTER NX 2.0 (6 szt.) w bud. Nr 1, w tym:

- kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań,
- kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych,
- kontrola szczelności połączeń hydraulicznych,
- kontrola właściwości fizykochemicznych glikolu, uzupełnienie glikolu w razie potrzeby,
- kontrola stanu izolacji termicznej przewodów,
- kontrola zestawów montażowych,
- kontrola czujników temperatury;

Część V. Przeglądu okresowego stacji uzdatniania wody BWT SOLTER w bud. Nr 1, w tym:

- sprawdzenie twardości wody,
- sprawdzenie ilości soli, w razie potrzeby uzupełnienie,
- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i czystości zbiornika na solankę,
- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia;

Część VI. 1. Przeglądu okresowego gazowego kotła kondensacyjnego WGB 38 H w bud. Nr 3, zgodnie z zakresem czynności zawartych w Książce gwarancyjnej;

2. Przeglądu kotłowni, w tym:

- sprawdzenie poprawności działania automatyki, armatury odcinającej i regulacyjnej,
- sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym,
- kontrola parametrów pracy instalacji c. o.,
- czyszczenie filtrów,
- uzupełnienie wody w instalacji c. o.,
- sprawdzenie poprawności działania wentylacji kotłowni;

Część VII. Kontroli stanu technicznego pompy ciepła powietrze woda EcoHeatPro, firmy Tweetop w bud. Nr 3, w tym kontroli stanu technicznego podstawowych elementów urządzenia (wentylator, parownik, sterownik, elementy zabezpieczające);

znajdujących się na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Bielsko-Biała przy ul. Komorowickiej 164.

WARUNKI ZAMÓWIENIA;

1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. Powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dojazd.
2. Przegląd należy ustalić i wykonać w obecności upoważnionego przedstawiciela PSG Bielsko Biała chor. SG M. Bylica, tel. 33/813 35 25.
3. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia: p. Teresa Kretek, tel. 32/414 41 64.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd w powyżej opisanym zakresie zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi i kartach gwarancyjnych urządzeń będących przedmiotem zapytania.
5. Usługa winna być wykonana w terminie do dnia **26.07.2019 r.** Poprzez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przeglądu, sporządzenie i dostarczenie oryginałów protokołów do siedziby Zamawiającego.
6. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień wpływu oryginałów protokołów (dla każdej z części objętej zleceniem) do siedziby Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany przez osoby:
 - a) posiadające stosowne uprawnienia,
 - b) **posiadające aktualną autoryzację wydaną przez producenta urządzenia lub instytucji do tego uprawnionej (dot. części III-VII).**
 - c) posiadające aktualne uprawnienia eksploatacyjne „E” zgodnie z wymaganiami URE.
8. Prace serwisowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. **Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca przedłoży stosowny protokół - osobny dla każdej z części od I do VII.**
9. Zamawiający potwierdzi wykonanie prac i dokona zapłaty po zaakceptowaniu przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołów z przeprowadzonych przeglądów. Protokół powinien zawierać m.in.: opis wykonanych czynności i ich wyniki, a także określenie stanu technicznego, przydatności do użytkowania, stwierdzone nieprawidłowości i zakres koniecznych napraw. Do protokołu należy załączyć dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje osoby dokonującej przeglądu oraz świadectw kalibracji używanych urządzeń pomiarowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag dot. zakresu informacji zawartych w protokole i akceptacji wzorów protokołów.
10. **Potwierdzone przez osobę wyznaczoną do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia protokoły stanowiąć będą podstawę do wystawienia faktury.**
11. Płatność przelewem, faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
12. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00 zł brutto za każdy dzień.
13. Ofertę należy sporządzić na druku zamawiającego. Do oferty należy załączyć ksero uprawnień wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz dokument potwierdzający autoryzację producenta.
14. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
15. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: - **ppor. SG Grzegorz Białkowski, tel. 32/414 40 67.**

16. Istnieje możliwość dokonania wizji przed złożeniem oferty,
- kontakt w PSG Bielsko-Biała - tel. 33/813 35 25, chor. SG M. Bylica.
17. Ofertę proszę przesłać faksem na nr 32/414 47 25, korespondencyjnie na adres Komendy ŚIOŚG w Raciborzu lub na adres e-mailowy: sbion.wtiz.slog@strazgraniczna.pl do dnia **21.06.2019 r.**
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Katarzyna SAWICKA-MUCHA

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

.....
/pieczęć firmowa Wykonawcy/
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy
.....
Adres
Nr tel.:
Nr faxu:
Adres e-mail:

Śląski Oddział Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego 2
47-400 RACIBÓRZ

OFERTA

z dnia
dotycząca

1. Niniejszym oferujemy cenę, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym na kwotę:

Część I. Przegląd i pomiar szczelności instalacji gazowej.

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

Część II Kontrola okresowa systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu.

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

Część III. 1. Przegląd eksploatacyjny kotłów gazowych Innovens MC45 i MC 60 DeDietrich.

2. Przegląd kotłowni.

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

Część IV. Przegląd okresowy instalacji solarnej wraz z Kolektorem SOLTER NX 2.0 (6 szt.).

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

Część V. Przegląd okresowy stacji uzdatniania wody BWT SOLTER.

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

Część VI. Przeglądu okresowego gazowego kotła kondensacyjnego WGB 38H w

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN

Słownie.....

Część VII. Kontroli stanu technicznego pompy ciepła powietrze woda EcoHeatPro, firmy Tweetop,

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

ŁĄCZNIE:

- Netto:..... PLN
- VAT-.....%, wartość PLN
- Brutto PLN
- Słownie.....

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że:

1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Posiadam niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
3. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia.
4. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty.
6. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do ich treści zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.
7. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do podpisania zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Do oferty załączam:

1.;
2.;
3.;
4.;

.....

data, podpis

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.