



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego  
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 2

**HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI**  
**systemu sygnalizacji pożaru EST-12 Z 3-220 oraz systemu oddymiania RZN-4202**  
zainstalowanego w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA	2022		2023		2024	
	czerwiec	grudzień	czerwiec	grudzień	czerwiec	grudzień
<b>PRZEGLĄD I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄ: (1 raz na rok)</b>						
<b>I Centrala EST-12 Z 3-220:</b>						
1. Sprawdzenie poprawności działania centrali zgodnie z D.T.R.;						
2. Sprawdzenie parametrów technicznych centrali i podzespołów limiowych;						
3. Sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania oraz sygnalizatorów optyczno-akustycznych na poprawność działania zgodnie z załoženiami producenta;						
4. Sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego - zerującego z obudową						
5. Wymiana wkładek topikowych, szybek w przyciskach ppoż						
<b>II Awaryjne źródło zasilania - akumulatory kwasowe:</b>						
6. Sprawdzenie automatycznego ładowania akumulatorów - buforowania;						
7. Czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów - konserwacja						
<b>III Linie dozorowe:</b>						
8. Oględziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru;						
9. Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone						
<b>IV Sygnalizatory pożarowe</b>						
10. Sprawdzenie prawidłowości działania czujek;						
11. Sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania;						
12. Sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych;						
13. Sprawdzenie zespołu za bezpieczającego akumulatory;						
14. Testowanie czujek dymu wybiórczo za pomocą imitatora dymu lub z centrali ppoż., przy założeniu, że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku;						
15. Testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych;						
<b>PRZEGLĄD I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMU ODDYMIANIA OBEJMUJĄ: (1 raz na 6 miesięcy)</b>						
16. Oględziny zewnętrzne - kontrola elementów systemu;						
17. pomiar rezystencji izolacji;						
18. Test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących						
19. Kontrolę zasilania awaryjnego						
<b>KONTROLA ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA IONIZUJĄCEGO - CZUJEK ZOTOPOWYCH OBEJMUJE:</b>						
20. Sprawdzenie szczelności i izotopowych czujek dymu						
<b>CENA NETTO/BRUTTO:</b>	Przegląd: ..... Konservacja: .....	Przegląd: ..... Konservacja: .....	Przegląd: ..... Konservacja: .....	Przegląd: ..... Konservacja: .....	Przegląd: ..... Konservacja: .....	Przegląd: ..... Konservacja: .....