



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI

grawitacyjnej instalacji i urządzeń oddymiania dymu i ciepła RZN-4503-T

zainstalowanego w Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 164

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA	2022		2023		2024	
	kwiecień	październik	kwiecień	październik	kwiecień	październik
PRZEGLĄD I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMU ODDYMIANIA OBEJMUJĄ: (1 raz na 6 miesięcy) I Centrala oddymiania grawitacyjnego D+H RZN 4503-T: 1. Oględziny zewnętrzne i kontrola elementów systemu; 2. Sprawdzenie wymaganych źródeł zasilania, kontrola poziomu rozładowania akumulatorów; 3. Sprawdzenie działania centrali i podłączonych elementów systemu; 4. Sprawdzenie poprawności pracy systemu oddymiania w cyklu alarmowym i trybie przewietrzania 5. Sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 220 V 6. Sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych; 7. Sprawdzenie stanu zamocowania i działania silownika i zawiasów klapy oddymniającej 8. Sprawdzenie poprawności działania systemu oddymiania przez wyzwolenie gazem testowym wybranym detektorów, przy założeniu, że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku; 9. Sprawdzenie stanu zabrudzenia czujek dymu (w przypadku widocznego zabrudzenia czujki lub fałszywych alarmów należy czujkę oczyścić o ile stopień zabrudzenia nie kwalifikuje czujek do przeprowadzenia czyszczenia u producenta lub do wymiany);						
CENA NETTO/BRUTTO:	Przegląd: Konservacja:	Przegląd: Konservacja:	Przegląd: Konservacja:	Przegląd: Konservacja:	Przegląd: Konservacja:	Przegląd: Konservacja: