



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slog@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ
Z PRZEGLĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Miejsce przeglądu: **PSG Ruda Śląska.**

Data przeglądu:

Nazwa urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa
Centrala sygnalizacji pożaru POLON-ALFA-TYPU POLON 4 100	1	Szt.
czujki dymu uniwersalne TYPU DUO-600-POLON-ALFA	72	Szt.
Czujki dymu i ciepła wielosensorowe typu DOT-40-POLONALFA	14	Szt.
Sygnalizator akustyczny TYPU SAW 600-POLON-ALFA	9	Szt.
Akumulator szczelny ołowiowy 12V o poj. 22Ah	2	Szt.
Ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP-4001-POLON ALFA	11	Szt.
Kłapa dymowa 1500x1000	1	Szt.
Kłapa dymowa 1000x1000	2	Szt.
Napęd elektryczny klapy dymowej	3	Szt.
Centrala oddymiania RZN-4408-K (firmy D+H)	2	Szt.
Akumulator 3,2 Ah CENTRALI	2	Szt.
Przycisk oddymiania typu RT 45 (firmy D+H)	4	Szt.
Przycisk przewietrzania LT43PL (firmy D+H)	4	Szt.
Czujka pogodowa typu WRG 82 (firmy D+H)	2	Szt.



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

Czynności do wykonania:

- oględziny zewnętrzne — kontrola elementów systemu: TAK/NIE
uwagi:
- pomiar rezystancji izolacji: TAK/NIE
uwagi:
- test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących: TAK/NIE
uwagi:
- kontrola zasilania awaryjnego: TAK/NIE
uwagi:

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system oddymiania jest sprawny/nie jest sprawny*.

UWAGI:

.....
.....
.....

Data następnego przeglądu:

Data sporządzenia protokołu:

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....

Pieczętka i podpis
przeprowadzającego przegląd

.....