



30 lat

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego  
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

PROTOKÓŁ

Z PRZEGLĄDU, OBSŁUGI TECHNICZNEJ I KONSERWACJI GRAWITACYJNEJ  
INSTALACJI I URZĄDZEŃ ODDYMIANIA DYMU I CIEPŁA KLATKI SCHODOWEJ

Miejsce przeglądu: **PSG Bielsko Biała.**

Data przeglądu: .....

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

Nazwa urządzenia	Ilość

Czynności do wykonania:

- oględziny zewnętrzne i kontrola elementów systemu:  
uwagi:  
.....
- sprawdzenie wymaganych źródeł zasilania, kontrola poziomu rozładowania akumulatorów:  
uwagi:  
.....
- sprawdzenie działania centralki i podłączonych elementów systemu, sprawdzenie poprawności pracy systemu oddymiania w cyklu alarmowym i trybie przewietrzania:  
uwagi:  
.....



30 lat

## ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

w Racibórz



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 220 V:

uwagi:

.....

- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych:

uwagi:

.....

- sprawdzenie stanu zamocowania i działania siłownika i zawiasów klapy oddymiającej:

uwagi:

.....

- sprawdzenie poprawności działania systemu oddymiania przez wyzwolenie gazem testowym wybranych detektorów:

uwagi:

.....

- sprawdzenie stanu zabrudzenia czujek dymu:

uwagi:

.....

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system oddymiania jest sprawny/nie jest sprawny\*.

UWAGI:

.....

.....

.....

Data następnego przeglądu: .....

Data sporządzenia protokołu: .....

Podpis przedstawiciela zamawiającego

.....

Pieczątka i podpis  
przeprowadzającego przegląd

.....