



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

Racibórz, 04.10.2022 r.

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie jednorazowego przeglądu serwisowego instalacji i urządzeń klimatyzacji w obiektach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

W ramach przeglądu serwisowego instalacji i urządzeń klimatyzacji jest:

- 1) sprawdzenie stanu filtrów powietrza jednostek (czyszczenie, ewentualna wymiana),
- 2) sprawdzenie stanu wymienników ciepła skraplacza i parownika (czyszczenie, odgrzybienie),
- 3) sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje),
- 4) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- 5) sprawdzenie przewodów i izolacji za względu na uszkodzenie mechaniczne,
- 6) sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia lub grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu),
- 7) sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego wraz z jego uzupełnieniem,
- 8) serwis instalacji elektrycznych wchodzących w skład urządzeń klimatyzacyjnych m.in. sprawdzenie zabezpieczeń, przewodów elektrycznych i ich podłączeń, styków sprężarek, zabezpieczeń termicznych czujników, styków przekaźników, układu sterowania i blokady, termostatu,
- 9) sprawdzenie działania (regulacja) sterowników,
- 8) sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzeń,
- 9) sporządzenie protokołu z przeglądu wraz z zaleceniami ewentualnych napraw, zdiagnozowanie usterek urządzeń klimatyzacji,
- 10) dokonanie wpisu w Karcie Gwarancyjnej.

Istotne elementy zamówienia:

1. Efektem postępowania będzie zlecenie.
2. W ofercie należy podać cenę za jednorazowy przegląd instalacji i urządzeń. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie. W ustaleniu łącznej wartości zamówienia należy ująć wszystkie czynności i zobowiązania z uwzględnieniem wymagań zawartych w Zapytaniu Ofertowym. Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wyżki i dojazdu.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne działy.
4. Kryterium wyboru oferty: cena.
5. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia: Bożena Bytomska, tel. 32/414 41 64, kom.722 124 711.
6. Przegląd instalacji i urządzeń należy ustalić telefonicznie i wykonać w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia.


7. Przedstawiciel Komendy Oddziału, Placówki Straży Granicznej lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia potwierdzi podpisem wykonanie przedmiotu zamówienia w protokole przeglądu klimatyzacji.
8. Zamawiający dokona zapłaty po wcześniejszym przekazaniu zamawiającemu przez Wykonawcę oryginałów protokołów z przeprowadzonych przeglądów i wystawieniu faktury.
9. Płatność przelewem, faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury.
10. Ofertę, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zapytania, proszę przesłać korespondencyjnie na adres Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu lub na adres e-mail: sbion.wtiz.slog@strazgraniczna.pl do dnia 16.10.2022 r.
11. Do oferty należy załączyć:
 - 1) dokumenty potwierdzające autoryzację producenta oraz właściwe uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli są wymagane,
 - 2) oświadczenie wykonawcy dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia i sprzęt do wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego z uwagi na fakt, iż część jednostek zewnętrznych klimatyzatorów znajduje się na wysokości powyżej 3 m.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).

Załączniki:

- 1) wykaz obiektów i urządzeń do wykonania przeglądu,
- 2) druk oferty,
- 3) oświadczenie Wykonawcy,
- 4) wzór protokołu przeglądu klimatyzacji.

KIEROWNIK
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Katarzyna SAWICKA-MUCHA

ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz

tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slog@strazgraniczna.pl