

**ZAMAWIAJĄCY:**

Śląski Oddział Straży Granicznej  
47-400 Racibórz  
ul. Dąbrowskiego 2  
NIP: 639 17 03 653

**WYKONAWCA:****PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KLIMATYZACJI**

**NUMER .....**

<b>DATA PRZEGLĄDU</b>		
<b>DANE URZĄDZENIA</b>	<b>LOKALIZACJA</b>	
	<b>TYP URZĄDZENIA</b>	
	<b>NR SERYJNY</b>	
	<b>RODZAJ CZYNNIKA</b>	

**WYKONANE CZYNNOŚCI:**

LP	OPIS CZYNNOŚCI	WYKONANO	
		TAK	NIE
1.	sprawdzenie stanu filtrów powietrza jednostek (czyszczenie, ewentualna wymiana)		
2.	sprawdzenie stanu wymienników ciepła skraplacza i parownika (czyszczenie, odgrzybienie)		
3.	sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeżeli występuje)		
4.	sprawdzenie szczelności układu chłodniczego		
5.	sprawdzenie przewodów i izolacji za względu na uszkodzenie mechaniczne		
6.	sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia lub grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu)		
7.	sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego wraz z jego uzupełnieniem		
8.	serwis instalacji elektrycznych wchodzących w skład urządzeń klimatyzacyjnych m.in. sprawdzenie zabezpieczeń, przewodów elektrycznych i ich połączeń, styków sprężarek, zabezpieczeń termicznych czujników, styków przekaźników, układu sterowania i blokady, termostatu		
9.	sprawdzenie działania (regulacja) sterowników		
10.	sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzeń		

**UŻYTE MATERIAŁY:**

1. ....
2. ....

**UWAGI:**

1. ....
2. ....

**OCENA STANU TECHNICZNEGO:**

URZĄDZENIE DZIAŁA / NIE DZIAŁA\* PRAWIDŁOWO

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić