



# ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl

www.slaski.strazgraniczna.pl

Załącznik nr 2

## HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

systemu sygnalizacji pożaru EST-12 Z 3-220 oraz systemu oddymiania RZN-4202

zainstalowanego w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA	2025		2026		2027	
	czerwiec	grudzień	czerwiec	grudzień	czerwiec	grudzień
<p><b>PRZEGLĄD SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄ: (1 raz na rok)</b></p> <p><b>I Centrala EST-12 Z 3-220:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzenie poprawności działania centrali zgodnie z D.T.R.;</li> <li>Sprawdzenie para metrów technicznych centrali i podzespołów linowych;</li> <li>Sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego - zerującego z obudową</li> <li>Wymiana wkładek topikowych, szybki w przyciskach ppoż - jeśli konieczne</li> </ol> <p><b>II Awaryjne źródło zasilania - akumulatory:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzenie automatycznego ładowania a akumulatorów - buforowania;</li> <li>Czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów</li> <li>Sprawdzenie zespołu zabezpieczającego akumulatory;</li> </ol> <p><b>III Linie dozorowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oględziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru;</li> <li>Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiadają zabezpieczone</li> </ol> <p><b>IV Sygnalizatory pożarowe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzenie prawidłowości działania czujek;</li> <li>Sprawdzenie prawidłowości działania wskaźników zadziałania;</li> <li>Sprawdzenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych;</li> <li>Testowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych;</li> <li>Testowanie czujek dymu za pomocą imitatora dymu lub z centrali ppoż., przy założeniu, że każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku;</li> </ol>		+		+		+
<p><b>PRZEGLĄD SYSTEMU ODDYMIANIA OBEJMUJE: (1 raz na 6 miesięcy)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oględziny zewnętrzne - kontrola elementów systemu;</li> <li>Test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących</li> <li>Kontrolę zasilania awaryjnego</li> </ol> <p><b>KONTROLA ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO - CZUJEK IZOTOPOWYCH OBEJMUJE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzenie szczelności izotopowych czujek dymu</li> </ol>						
<b>CENA NETTO/BRUTTO:</b>	Przeгляд: .....	Przeгляд: .....	Przeгляд: .....	Przeгляд: .....	Przeгляд: .....	Przeгляд: .....