



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl
www.slaski.strazgraniczna.pl

Załącznik nr 6a Zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ

Z PRZEGLĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Miejsce przeglądu: Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Data przeglądu:

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

Lp.	Rodzaj	Ilość/szt.	Uwagi
1.	Centralka oddymiająca RZN 4402	2	
2.	Czujka dymu DOR	2	
3.	Siłownik łańcuchowy	8	
4.	Przycisk oddymiania	4	
5.	Przycisk przewietrzania	2	
6.	Akumulatory rezerwowe 12 V	4	
7.	Okno oddymiające	4	

Czynności do wykonania:

- oględziny zewnętrzne – kontrola elementów systemu: TAK/NIE
uwagi:.....
- pomiar rezystancji izolacji: TAK/NIE
uwagi:.....
- test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących: TAK/NIE
uwagi:.....
- kontrola zasilania awaryjnego: TAK/NIE
uwagi:.....

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system oddymiania jest sprawny/nie jest sprawny*.

UWAGI:.....



**ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU**

**ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl
www.slaski.strazgraniczna.pl**

Data następnego przeglądu:.....

Data sporządzenia protokołu:.....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....

Pieczętka i podpis
przeprowadzającego przegląd

.....

*niepotrzebne skreślić