



**ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**  
**IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU**

ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl  
www.slaski.strazgraniczna.pl

Załącznik nr 7a do Zapytania ofertowego

**PROTOKÓŁ**

**Z PRZEGLĄDU SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH**

Miejsce przeglądu: **PSG Ruda Śląska**

Data przeglądu: .....

Nazwa urządzenia	Ilość	J.m.
Centrala oddymiania RZN-4408-K (firmy D+H)	2	Szt.
Kłapa dymowa 1500x1000	1	Szt.
Kłapa dymowa 1000x1000	2	Szt.
Napęd elektryczny kłapy dymowej	3	Szt.
Akumulator 3,2 Ah 12V	4	Szt.
Przycisk oddymiania RT 45	4	Szt.
Przycisk przewietrzania LT43PL	4	Szt.
Czujka pogodowa WRG 82	2	Szt.

Czynności do wykonania:

- oględziny zewnętrzne — kontrola elementów systemu: TAK/NIE  
uwagi: .....
- pomiar rezystancji izolacji: TAK/NIE  
uwagi: .....
- test funkcjonowania centrali oraz wszystkich urządzeń z nią współpracujących: TAK/NIE  
uwagi: .....
- kontrola zasilania awaryjnego: TAK/NIE  
uwagi: .....

Po przeprowadzeniu przeglądu i czynności konserwacyjnych stwierdza się, że system oddymiania jest sprawny/nie jest sprawny\*.



**ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
IM. NADKOM. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO W RACIBORZU**

**ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz  
tel. 32 414 40 02, 32 414 40 04 email: slosg@strazgraniczna.pl  
www.slaski.strazgraniczna.pl**

---

UWAGI:

.....  
.....  
.....

Data następnego przeglądu: .....

Data sporządzenia protokołu: .....

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....

Pieczętka i podpis  
przeprowadzającego przegląd

.....

\*niepotrzebne skreślić