

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI
klimatyzatora produkcji VIVAX Polska typu Ultra ACP-48DT140AECI
zainstalowanego w Placówce Straży Granicznej w Opolu, ul. Drzymały 1b
na dachu płaskim (jednostka zewnętrzna) i poddaszu w budynku nr 1 (jednostka wewnętrzna)

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA	2026		2027		2028	
	KWIECIEŃ	PAŹDZIERNIK	KWIECIEŃ	PAŹDZIERNIK	KWIECIEŃ	PAŹDZIERNIK
1. Czyszczenie i dezynfekcja lameli wymiennika jednostki wewnętrznej - parownika;	+	+	+	+	+	+
2. Wymiana filtra powietrza w kratce wywiewnej klasy G4 – recyrkulacyjnej;						
3. Czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej;						
4. Kontrola działania wentylatora jednostki wewnętrznej;						
5. Kontrola instalacji elektrycznej i automatyki jednostki wewnętrznej;						
6. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne wymiennika zewnętrznego – skraplacza;						
7. Czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej;						
8. Kontrola pracy sprężarki;						
9. Kontrola instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej;						
10. Kontrola i czyszczenie przewodów spustowych odpływu skroplin jednostki wewnętrznej;						
11. Kontrola wentylatora jednostki zewnętrznej;						
12. Kontrola ciśnienia w układzie chłodniczym;						
13. Uzupełnienie ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego;						
14. Kontrola poprawnej pracy sterownika i zabezpieczeń elektrycznych;						
15. Sprawdzenie mocowania jednostki zewnętrznej;						
16. Wszystkie inne czynności wymagane przez producenta urządzenia;						
17. Wykonanie protokołu z przeglądu i konserwacji z wyszczególnieniem ww. czynności.						
CENA NETTO/BRUTTO:	/.....	/.....	/.....	/.....	/.....	/.....